

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирска
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1200/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска
"Детский сад № 293 комбинированного вида (МКДОУ «Детский сад № 293»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Матвеевым А.С.

Отдел надзорной деятельности и профилактической по № 1200
г. Новосибирска УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области
(наименование органа ГПН)

от « 28 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03 июня 2019 года по 04 июня
2019 года

проведена проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору капитаном внутренней
службы Гусельниковой Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекто
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Детский сад № 293» г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 21

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.о. заведующего МКДОУ Ситниковой Мариной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной бе
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, я
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнение) (указывается только при выполнении)

1.	2.	3.	4.	5.
1	не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	Постановление правительства РФ № 390 п. 24	01.01.2020	
2	электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) не оборудованы автоматической установкой пожаротушения	СП.5.13130.2009 таблица А.4 п.8	01.01.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроков их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за и правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску - государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору
Гусельникова Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июня 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

М.В.В.
(подпись)

И.В.Заварушина
(должность, фамилия, инициалы)

«04» июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

